



## Mintavételi ajánlás vezetékes ivóvíz ólomtartalmának vizsgálatához

A 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletének ólom mintavételére vonatkozó 5. megjegyzése szerint: 1liter véletlenszerű napközbeni mintát kell venni a fogyasztói csapból a víz előzetes kifolyatása nélkül. 1 liter gyűjtött vízminta (a cső átmérőjétől függően) kb. 2-3 méternyi csőszakaszban lévő vízről ad információt.

Ez a „véletlenszerű” vízminta lehetőség szerint a „pangó” víz legyen (éjszakai üzemszünetet követően, első 1 liter víz).

A jogszabály 1 liter gyűjtött mintából írja elő az elemzést, amit az alábbiak szerint vegyen.

### Mintavételhez szükséges:

- 1 liter víz gyűjtésére és mérésére alkalmas tiszta edény pl. műanyag (nem ízesített) ásványvizes flakon.
- minta beszállításhoz, tároláshoz: bármilyen tiszta víz tárolására alkalmas flakon, üveg (2dl elegendő)



(Csak olyan flakont és mércét használjon, amiben előtte nem ízesített ásványvíz vagy ivóvíz volt. Az edényeket csak tiszta vízzel öblítse át, ne használjon pl. mosogatószer).

### Mintavétel időpontja: reggel, a konyhai hideg vizes csap első használata előtt

➤ csapnyitás előtt helyezze a csap kifolyó nyílásához az 1 liter víz mérésére alkalmas edényt (flakont), és csapnyitást követően 1 liter vízmintát engedjen bele.

➤ Ezt követően töltsön át ebből a mintából minimum 2 dl-t egy jól záródó, tiszta flakonba vagy az 1 literes flakont megtöltés után a kupakjával zárja le, és juttassa be a laboratóriumba.



Ha aznap nem tudja behozni a mintát, szállításig tárolja hűvös helyen.

A vízvizsgálat eredményét e-mailben küldjük, összehasonlítható határértékkel, és személyre (csapvízre) szabott kockázatértékeléssel, tanácsadással.

Mintaátvétel: munkanapon 8:00-15:00

**VízKutató Vízkémia Kft. Akkreditált Laboratórium**



1026. Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.

Érkezését a 3-as kapucsengőn jelezze a kapu előtt és a bejáratnál is.



[www.vizkemia.hu](http://www.vizkemia.hu)



1-2124157



30-2314755 (home office)

**Vizsgálati listaár: 6000 Ft+27% áfa**

**Kedvezményes vizsgálati ár: bruttó 6000 Ft/1db minta. Bruttó 10000 Ft/2db minta**



A kedvezmény igénybevételéhez az alábbi mintakísérőt kitöltve hozza a laboratóriumba.

**Fizetés: mintaleadáskor. Eredményközlés: e-mailben, 5 munkanapon belül.**



## Mintakísérő vezetékes ivóvíz ólomtartalmának kedvezményes vizsgálatához

### Minta

Település:		Irányítószám:
Utca, házszám:		Emelet:
Mintavétel dátum:		mintavevő:
Minta átvétel:		

### Elérhetőségek

e-cím (ahová az eredményt küldjük):	
Telefonszám:	
Név:	
Egyéb:	

### Számla

Név:	
Cím:	

### Vízvizsgálat eredménye

mintasorszám (laborazonosító)	minta	Ólom [Pb] koncentráció µg/l	201/2001. (X.25.) rendelet szerinti határérték
	csapnyitást követő 1 liter gyűjtött minta		10 µg/l (10ppb)
	____perc folytatást követő 1 liter gyűjtött minta		10 µg/l (10ppb)

vizsgálati módszer: GFAAS / MSZ EN ISO 15586:2004; kimutatási határ: **1 µg/l**

